

# VA-anläggningens återanskaffningsvärde

**Enkel beräkning av återanskaffningsvärdet**

# Nyckeltal för beräkning av återanskaffningsvärdet

## Ledningsnät

- Rörgrav med vatten, spill och dag
  - 9 000 kr/m

## Tryckstegringsstationer

- Lokala zoner
  - 1 000 tkr/anläggning
- Större zoner
  - 5 000 tkr/anläggning

## Avloppspumpstationer

- Liten
  - 2 000 tkr/anläggning
- Mellan
  - 4 000 tkr/anläggning
- Stor
  - 10 000 tkr/anläggning

# Nyckeltal för beräkning av återanskaffningsvärdet

## LTA

- 25 tkr/anläggning

## Vattenverk

- 5 000 kr/ansluten

## Avloppsverk

- < 2 000 pe
  - 7 000 kr/pe
- 2 000-10 000 pe
  - 14 000 kr/pe
- > 10 000 pe
  - 12 000 kr/pe